SEBES
DrénkWaasser

- Aux Preneurs d'eau du SEBES
- À la Direction de l'AGE

Kg./Sh./F.100

Eschdorf, le 4 janvier 2023

Concerne : **Contrôle de la qualité de l'eau potable fournie par le SEBES**

Objet: **Bulletins d'analyses de l'eau traitée**

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre note que conformément au règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, différents types d'analyses d'eau sont effectuées à des intervalles réguliers respectivement sporadiquement en vue de déterminer la qualité de l'eau potable et dont les résultats des analyses sont à transmettre par le fournisseur aux preneurs d'eau selon les articles 9 et 12 du règlement en question.

Ainsi, la qualité de l'eau traitée à la sortie de la station de traitement est contrôlée et enregistrée tous les jours ouvrables par le laboratoire du SEBES (contrôle de routine) dont le bulletin d'analyses de chaque 2e mercredi du mois vous est transmis. Le contrôle complet par le BWL, le contrôle de la radioactivité par la Division de la Radioprotection et le contrôle de police par l'AGE sont effectués à différents intervalles.

Dès lors, je me permets de vous transmettre les bulletins du mois de **décembre 2022** de l'eau potable du SEBES.

Date du prélèvement	***Lieu de prélèvement***	***Nature du contrôle***	***Laboratoire***
14/12/2022 (2ième mercredi du mois)	Eau traitée sortie station de traitement	Contrôle de routine	Laboratoire du SEBES
05/12/2022	Eau traitée - sortie station de traitement	Contrôle pesticides	Laboratoire de l'Administration de la Gestion de l'Eau
14/12/2022	Eau traitée - sortie station de traitement	Contrôle complet	Laboratoire de l'Administration de la Gestion de l'Eau

20, Um Quatre Vents
L-9150 Eschdorf
+352 83 95 91 - 1
sebes@sebes.lu
www.sebes.lu
N° TVA: LU 33516479

SEBES
DrénkWaasser

Les analyses démontrent que la qualité de l'eau distribuée par le SEBES est conforme aux exigences du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Néanmoins, nous tenons à vous préciser que toutes les opérations du processus des différentes étapes du traitement de l'eau ont fonctionné correctement ce qui s'est confirmé par les résultats des analyses ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération.

L'Ingénieur-Directeur adjoint
Christian SCHROEDER

SEBES
DrénkWaasser

Laboratoire d'analyse de l'eau du SEBES

BULLETIN D'ANALYSE
ECHANTILLON N°: 22-4748

Lieu de prélèvement:	Sortie Eschdorf-Schankegriecht
Nom de l'échantillon:	Sortie Schankegriecht
Nature de l'échantillon:	Eau traitée
Nature de l'analyse:	Contôle de Routine
Remis par:	Van der Weken, Claire
Prélève le:	14.12.2022 10:55
Reçu le:	14.12.2022 12:26
Début de l'analyse:	14.12.2022
Validation:	22.12.2022
Échantillonnage:	Echantillonnage sous acc

Monsieur Georges Kraus
Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre
20, Um Quatre Vents
LU - L-9150 Eschdorf

Eschdorf, le 22.12.2022

olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE — ACCREDITATION NUMBER: — ISO/IEC 17025

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSIQUES

Paramètre	Méthode	Unité	Résultat	RGD
UV (254nm)	DIN 38404 3	1/m	0.96	
Couleur vraie (436nm) (X)	ISO 7887	1/m	<0.03	
Turbidité	ISO 7027-1	NTU	0.10	
Température à mesurer lors du prélévement	DIN 38404-4	° C	9.4	

CARACTERES BACTERIOLOGIQUES

Paramètre	Méthode	Unité	Résultat	RGD
Bactéries coliformes dans 100 ml (X)	Colilert-18/Quanti-Tray selon ISO 9308-2	npp/100ml	<1	0
Escherichia coli dans 100 ml (X)	Colilert-18/Quanti-Tray selon ISO 9308-2	npp/100ml	<1	0
Micro-organismes revivifiables par ml après 48 h à 36°C (X)	ISO 6222	cfu/ml	<1	≤20
Micro-organismes revivifiables par ml après 72 h à 22°C (X)	ISO 6222	cfu/ml	<1	≤100
Clostridium perfringens (X)	RGD du 7/10/2002	cfu/100ml	<1	0
Entérocoques intestinaux (X)	ISO 7899-2	cfu/100ml	<1	0

CARACTERES CHIMIQUES

Paramètre	Méthode	Unité	Résultat	RGD
Conductivité électrique à 20°C (correction à l'aide d'un dispositif de compensation de la température) (X)	ISO 7888	µS/cm	237	≤2500
pH (X)	ISO 10523	unités pH	8.3	≥6.5 et ≤9.5
température de mesure du pH	ISO 10523	° C	9.4	
Dureté totale	Somme Ca+Mg*	d°f	8.8	
Dureté carbonatée	MI selon EPAmethod310.2	d°f	6.8	
Fluorures (X)	ISO 10304-1	mg/l	0.03	≤1.50

20, rue Quatre Vents
L-9150 Eschdorf
+352 83 95 91 - 301
labo@sebes.lu
www.sebes.lu
N° TVA: LU 33516479

BULLETIN D'ANALYSE
ECHANTILLON N°: 22-4748

ACCREDITATION NUMBER: ISO/IEC 17025

CARACTERES CHIMIQUES

Paramètre	Méthode	Unité	Résultat	RGD
Chlorites	ISO 10304-1	mg/l	<0.005	
Bromates (X)	ISO 10304-1	mg/l	<0.005	≤0.010
Chlorures (X)	ISO 10304-1	mg/l	21.8	≤250.0
Bromures (X)	ISO 10304-1	mg/l	<0.02	
Chlorates	ISO 10304-1	mg/l	<0.005	
Nitrates (X)	ISO 10304-1	mg/l	13.2	≤50.0
Sulfates (X)	ISO 10304-1	mg/l	13.0	≤250.0
Calcium (X)	ISO 14911	mg/l	27.2	
Potassium (X)	ISO 14911	mg/l	2.4	
Magnesium (X)	ISO 14911	mg/l	5.0	
Sodium (X)	ISO 14911	mg/l	15.3	≤200.0
Aluminium total (X)	ISO 11885*	µg/l	<20	≤200
Arsenic total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10	≤10
Cadmium total (X)	ISO 11885*	µg/l	<5.0	≤5.0
Chrome total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10	≤50
Cuivre total (X)	ISO 11885*	µg/l	<20	≤1000
Fer total (X)	ISO 11885*	µg/l	<20	≤200
Lithium	ISO 11885*	µg/l	<10	
Manganèse total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10	≤50
Nickel total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10	≤20
Phosphore total (X)	ISO 11885*	µg/l	<20	
Plomb total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10	≤10
Antimoine total (X)	ISO 11885*	µg/l	<10.0	≤5.0
Zinc total (X)	ISO 11885*	µg/l	<20	
Ammonium (X)	ISO 11732	mg/l	<0.02	≤0.50
Phosphates (X)	ISO 15681-2	mg/l	<0.02	
Nitrites (X)	ISO 13395	mg/l	<0.02	≤0.50
carbone organique total (X)	ISO 20236	mg/l	1.06	

Résultats validés électroniquement par
Dr. Isabelle Kolber,
Chef de laboratoire

L'échantillon ne présente aucun dépassement des valeurs paramétriques fixées par le RGD modifié du 7/10/2002.

Les résultats de ce bulletin ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.
Ce bulletin peut être reproduit sous forme intégrale avec l'accord du laboratoire.

20, rue Quatre Vents
L-9150 Eschdorf

+352 83 95 91 - 301

labo@sebes.lu
www.sebes.lu

N° TVA: LU 33516479

BULLETIN D'ANALYSE
ECHANTILLON N°: 22-4748

Lexique:
npp = nombre le plus probable
n.d. = non déterminable
p.d. = pas déterminé

RGD: Règlement Grand Ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
(x) paramètre accrédité
Les résultats bactériologiques sont à interpréter selon la norme ISO 8199
<1: organismes non-détectés dans la prise d'essai analytique
1-2: organismes présents dans le volume étudié
3-9: nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié
L'incertitude de mesure n'est pas prise en compte dans la règle de décision du laboratoire.
Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyses et les incertitudes sont disponibles sur simple demande.
L'échantillonnage est réalisé selon la procédure P01 applicable au laboratoire et à ses clients.
Echantillonnage sous accréditation : échantillonnage réalisé par un membre du laboratoire.
Echantillonnage hors accréditation : échantillonnage réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu au laboratoire. Les informations concernant l'échantillon, présentes en en-tête du rapport d'analyse, ont été fournies au laboratoire par le client.
Microbiologie : écart à la norme ISO8199, le délai de conservation des milieux d'analyse après incubation a été dépassé pour les échantillons analysés les mercredis, jeudis et vendredis. Ce dépassement n'a pas d'impact sur les résultats.
* ISO11885: Les résultats des échantillons dont la turbidité > 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation ; les échantillons sont acidifiés à pH<2 avant analyse.
* Somme Ca+Mg: La valeur de dureté totale calculée est obtenue par la somme des concentrations en calcium et magnésium de l'échantillon mesuré par ICP-OES (ISO 11885).

20, rue Quatre Vents
L-9150 Eschdorf

+352 83 95 91 - 301

labo@sebes.lu
www.sebes.lu

N° TVA: LU 33516479

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**22-15865**	Date de début des analyses:	**06/12/2022**
Votre référence*:	**SEBES--H5**	**Station de traitement SEBES**	
Info complémentaire*:	**eau traitée avec thiosulfate**		
Nature de l'échantillon*:	**eau potable**		
Prélevé le*:	**05/12/2022 à 07:26**	Prélevé par*:	**HARTERT - Syndicat des Eaux SEBES**
Type d'échantillonage*:	**échantillonage hors accréditation - ponctuel**		

PARAMETRE(S) par section

ORGANIQUE

MÉDICAMENTS

	Note	Méthode	Résultat	Unité
Carbamazepine	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Diclofenac		SOP 31302 (2)	**<5**	ng/l
Ibuprofen	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Ketoprofen	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Lidocaine		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l

PESTICIDES

	Note	Méthode	Résultat	Unité
AMPA	#	ISO 16308 (1)	**<25**	ng/l
Glufosinate	#	ISO 16308 (1)	**<25**	ng/l
Glyphosate	#	ISO 16308 (1)	**<25**	ng/l
2,4-D	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
2,6-Dichlorobenzamide	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Acetamiprid	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Alachlore		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Atrazine	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Atrazine-2-hydroxy	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Atrazine-desethyl	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Atrazine-desisopropyl	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Azoxistrobin	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Bentazone	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Benthiavalicarbe Isopropyl		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Bromacil		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Carbendazime		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Chloridazon	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Chlorothalonil-M-R417888		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Chlorothalonil-M-R471811	#	SOP 31302 (2)	**41**	ng/l
Chlorpyriphos-ethyl		SOP 31302 (2)	**<10**	ng/l
Chlortoluron	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Clethodim		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l

Copie: Syndicat des Eaux SEBES

ORGANIQUE

PESTICIDES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité
Clothianidine		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Cybutryne	#	SOP 31302 (2)	**<5**	ng/l
Dichlorprop-P		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Dichlorvos		SOP 31302 (2)	**<5**	ng/l
Diflufenican		SOP 31302 (2)	**<2.5**	ng/l
Dimethenamid	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Dimethoate	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Dimethomorph		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Diuron	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Epoxiconazole		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Fluazifop P	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Flufenacet	#	SOP 31302 (2)	**<10**	ng/l
Flurtamone	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Foramsulfuron	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Haloxyfop		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Haloxyfop-Methyl		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Imidaclopride	#	SOP 31302 (2)	**<2.5**	ng/l
Isoproturon	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Isoxaben	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Linuron	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
MCPA	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Mecoprop-P	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Metazachlor	#	SOP 31302 (2)	**<5**	ng/l
Metazachlor ESA	#	SOP 31302 (2)	**29**	ng/l
Metazachlor OXA	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Methiocarb		SOP 31302 (2)	**<2.5**	ng/l
Metolachlor	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Metolachlor ESA	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Metolachlor OXA	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Metribuzin		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Metsulfuron-methyl	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Monuron	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
N,N-Dimethylsulfamid		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Napropamide	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Nicosulfuron		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Pencycuron		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Pethoxamid	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Prochloraz		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Propachlor	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l

Copie: Syndicat des Eaux SEBES

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

ORGANIQUE

PESTICIDES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité
Propyzamide		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Prosulfocarb		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Quinmerac	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Quinoxyfen		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Simazine	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Sulcotrione		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Tebuconazole	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Tembotrione		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Terbuthylazine	#	SOP 31302 (2)	**<5**	ng/l
Terbuthylazine Desethyl	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Terbuthylazine-2-hydroxy		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Terbuthylazine-desethyl-2-hydroxy		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Terbutryne		SOP 31302 (2)	**<10**	ng/l
Thiacloprid	#	SOP 31302 (2)	**<10**	ng/l
Thiamethoxam	#	SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Triallate		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l
Tritosulfuron		SOP 31302 (2)	**<25**	ng/l

Observations :

Résultats validés le 21/12/2022 par JHO

L'échantillon n'a pas été prélevé le jour de la réception au laboratoire!

Copie: Syndicat des Eaux SEBES

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**22-16359**	Date de début des analyses:	**14/12/2022**
Votre référence*:	**AEP-906-93**	**SEBES Heiderscheid**	
Info complémentaire*:	**Réseau Reinwasser Eschdorf SEBES**		
Nature de l'échantillon*:	**eau de distribution**		
Prélevé le*:	**14/12/2022 à 09:49**	Prélevé par*:	**METZGER - Admin. de la Gestion de l'Eau**
Type d'échantillonage*:	**échantillonage sous accréditation - ponctuel**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Clostridium perfringens		RGD (mCP)	**<1**	cfu/100ml	<1	
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1
Germes revivifiables 36°C	#	ISO 6222	**3**	cfu/ml	<20	
Germes revivifiables 22°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml	<100	

PHYSICO-CHIMIE

CARACTÉRISTIQUES

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Aspect		SOP 11300 (2)	**propre**			
Couleur visuelle		SOP 11300 (2)	**incolore**			
Odeur		SOP 11300 (2)	**inodore**			

INDICATEURS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Température (dosage pH)	#	DIN 38404-C4	**14.7**	°C		
Conductibilité électrique à 20°C	#	ISO 7888	**239**	µS/cm	<2500	
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU		
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**7.2**	d°f		
Dureté totale (calculée ISO14911)	#		**9.4**	d°f		

IONS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Chlorure dissous	#	ISO 10304-1	**22**	mg/l	<250	
Nitrate dissous	#	ISO 10304-1	**13**	mg/l		<50
Sulfate dissous	#	ISO 10304-1	**14**	mg/l	<250	
Sodium dissous	#	ISO 14911	**15**	mg/l	<200	
Potassium dissous	#	ISO 14911	**2.4**	mg/l		
Calcium dissous	#	ISO 14911	**30**	mg/l		
Magnésium dissous	#	ISO 14911	**5.0**	mg/l		

Copie: Syndicat des Eaux SEBES

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

PHYSICO-CHIMIE

NUTRIMENTS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Ammonium dissous	#	ISO 7150-1	**<0.02**	mg/l	<0.50	
Nitrite dissous	#	ISO 10304-1	**<0.01**	mg/l		<0.50

SPECTROSCOPIE

DIGESTION

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Digestion par acide nitrique	#	ISO 15587-2 (1)	**non réalisé**			

ELÉMENTS

	Note	Méthode	Résultat	Unité	VG	VL
Aluminium	#	ISO 17294-1/2	**<50**	µg/l	<200	
Antimoine	#	ISO 17294-1/2 (1)	**<0.50**	µg/l		<5.0
Argent	#	ISO 17294-1/2	**<1.0**	µg/l		
Arsenic	#	ISO 17294-1/2	**<0.50**	µg/l		<10
Baryum	#	ISO 17294-1/2	**14**	µg/l		
Béryllium	#	ISO 17294-1/2	**<0.50**	µg/l		
Bore	#	ISO 17294-1/2	**8.7**	µg/l		<1 000
Cadmium	#	ISO 17294-1/2	**<0.025**	µg/l		<5.0
Césium	#	ISO 17294-1/2	**<0.10**	µg/l		
Chrome	#	ISO 17294-1/2	**<0.50**	µg/l		<50
Cobalt	#	ISO 17294-1/2	**<0.10**	µg/l		
Cuivre	#	ISO 17294-1/2	**<1.0**	µg/l		<1 000
Fer	#	ISO 17294-1/2	**<50**	µg/l	<200	
Indium	#	ISO 17294-1/2	**<0.10**	µg/l		
Lithium	#	ISO 17294-1/2	**0.84**	µg/l		
Manganèse	#	ISO 17294-1/2	**8.3**	µg/l	<50	
Molybdène	#	ISO 17294-1/2	**<0.50**	µg/l		
Nickel	#	ISO 17294-1/2	**1.1**	µg/l		<20
Niobium	#	ISO 17294-1/2	**<0.50**	µg/l		
Plomb	#	ISO 17294-1/2	**<0.50**	µg/l		<10
Rubidium	#	ISO 17294-1/2	**1.4**	µg/l		
Sélénium	#	ISO 17294-1/2	**<0.50**	µg/l		<10
Silicium	#	ISO 17294-1/2	**1.7**	mg/l		
Strontium	#	ISO 17294-1/2	**63**	µg/l		
Thallium	#	ISO 17294-1/2	**<0.50**	µg/l		
Titane	#	ISO 17294-1/2	**<0.50**	µg/l		
Uranium	#	ISO 17294-1/2	**<0.025**	µg/l		
Vanadium	#	ISO 17294-1/2	**<0.10**	µg/l		
Zinc	#	ISO 17294-1/2	**<1.0**	µg/l		

ORGANIQUE

Copie: Syndicat des Eaux SEBES

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

ORGANIQUE

TRIHALOMÉTHANES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Bromoforme	#	SOP 31342 (2)	**0.49**	µg/l		
Chloroforme	#	SOP 31342 (2)	**3.1**	µg/l		
Dibromochlorométhane	#	SOP 31342 (2)	**3.7**	µg/l		
Dichlorobromométhane	#	SOP 31342 (2)	**3.0**	µg/l		
Somme Trihalométhanes (THM)	#	SOP 31342 (2)	**10**	µg/l		<50
Total Formation Potential (TFP)	#	SOP 31342 (2)	**7.7**	µg/l		

Résultats validés le 21/12/2022 par JHO

Copie: Syndicat des Eaux SEBES